

АО «Тотемская ЭТС»

(наименование организации)

161300, Вологодская область, г. Тотма, ул.Ленина, д.53а

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

Место опубликования	Печатное издание (наименование, №, дата)	tets07.okis.ru
	Наименование сайта/URL	
Дата опубликования		Февраль 2016 года
Отчетный период		2015

№ п/п	Месяц	Отключение		Включение		Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
		дата	время	дата	время		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	январь	04.01.	13:15	04.01.	15:20	РП1: отключение фидер 10 кВ «ТП1», повреждение КЛ-10 кВ «КБО»	
2	февраль	06.02.	10:35	06.02.	11:00	ТП45: отключение фидер 10 кВ «ТП52», повреждение КЛ-10 кВ, ТП52	
3	февраль	10.02.	10:40	10.02.	15:00	ТП42: отключение фидер 0,4 кВ «ул. Сосновая», повреждение опоры ВЛ-0,4 кВ при ДТП	
4	март	30.03.	23:55	31.03.	00:30	ТП2 Ру-0,4 кВ: сгорели 2 предохранителя (наброс на ВЛ-0,4 кВ «ул. Чапаева»	
5	июнь	10.06.	00:12	10.06.	02:27	РП2: отключение фидер 10 кВ «РП2», повреждение КЛ-10 кВ «РП2»	
6	сентябрь	09.09.	13:50	09.09.	16:11	Отключение РП2, повреждение КЛ-10 кВ «Лесхоз»	

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _____ год аварийных отключений не было"

Основание для размещения:	Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 116, 14 аб.
Статус информации:	«фактическая»
Срок хранения в архиве организации:	3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)